

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESENTAR FICHA TECNICA (OBLIGATORIO)

1. TABLERO ELÉCTRICO DE METAL PARA EMPOTRAR DE 08 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN

Especificaciones:

- **Grado de protección: IP-55. Se instalada en exteriores**
- **Polos de barras de cobre monofásico para interruptores termomagnéticos y rieles din para diferenciales.**
- **Material: Plancha de Acero LAF 1/16" (CAJA, PUERTA Y MANDIL)**
- **Pintado y secado: Al horno**
- **Color: RAL 7035**
- **Espesor de la pintura: 60 micras min**
- **Mandil: Abisagrado con Chapa Manija Bachelita**

- **Puerta: Abisagrada con Chapa Push**
- **Cuenta con terminales tipo punta**
- **Cuenta con canaletas para ordenar los cables horizontal y verticalmente**
- **Los espacios para reservas cuentan con tapas normalizadas**
- **Cuenta con su directorio de circuitos (Medidas Ref. 10 CM x 15 CM)**
- **Cuenta con su señal de riesgo eléctrico**
- **Cuenta con su barra a tierra**
- **Se deben instalar las llaves termomagnéticas y diferenciales.**
- **Dimensiones de mandil exterior: 30cm x 40cm.**
- **Se armará con barras de cobre (99.9% Conductividad) de acuerdo con el Diagrama Unifilar**