



**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”**  
**REQUERIMIENTO N° 029-2025/GOB.REG.TUMBES-DRET-UGEL-CVZ-ADM-DSAIII**

15 OCT 2025

**A :** Lic. NURY RUTH DEL PILAR YACILA GARCÍA.  
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

**ASUNTO :** ALCANZO REQUERIMIENTO

**REF. :** a) **NOTA DE COORDINACIÓN N°031-2025/GOB.REG.TUMBES-DRET-UGELCVZ-ST**

**FECHA :** Zorritos, 15 de octubre del 2025.

Tengo a bien dirigirme a Ud. Para saludar cordialmente y a la vez en cumplimiento de las funciones asignados informarle lo siguiente:

**I. BASE LEGAL**

- a. Constitución Política del Perú.
- b. Ley N.° 28044 Ley General de Educación.
- c. Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- d. Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

**II. ANTECEDENTES**

- a. **NOTA DE COORDINACIÓN N° 031-2025/GOB.REG.TUMBES-DRET-UGELCVZ-ST**, presentado por la encargada de soporte técnico e imagen institucional alcanzando requerimiento de estabilizadores.

**III. ANÁLISIS**

- a. De acuerdo al documento de la referencia se ha identificado la necesidad de adquirir estabilizadores que resultan indispensables para mejorar el funcionamiento y la protección de los equipos informáticos y de comunicaciones de la institución.
- b. Del análisis presentado, se ha identificado las siguientes necesidades a atender:

| N° | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD    |
|----|---|-------------|
| 01 | Estabilizadores<br>- Capacidad Nominal: mínimo 1000 VA<br>- Protección: Contra sobretensión, subtensión, sobrecarga y cortocircuito.<br>- Indicadores: Panel con luces LED o display digital que muestre el estado de entrada, salida y protecciones.<br>- Tiempo de respuesta: no mayor a 20 ms frente a variaciones de voltaje.<br>- Precisión de Salida: Margen de Regulación de ±3%.<br>- Tipo de Salida: Voltaje estable, adecuado para equipos informáticos.<br>- Garantía: mínima de 01 año. | 10 unidades |

**IV. CONCLUSIÓN**

- a. Se alcanza la presenta a fin de solicitar la Adquisición de Estabilizadores para equipos de informáticos y de comunicaciones de la UGEL Contralmirante Villar Zorritos.
- b. Adjunto al presente se alcanza las Especificaciones Técnicas para la atención de la adquisición de equipos tecnológicos.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TUMBES  
 UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS  
 LIC. RICHARD A. JACINTO MORALES  
 ADMINISTRADOR

RAJM/Adm

Av. Grau N° 350, Zorritos, Contralmirante Villar-Tumbes  
 Área de Administración: [administracion@ugelcvz.edu.pe](mailto:administracion@ugelcvz.edu.pe)  
 Mesa de Parte Digital: <https://ugelcvillar.gob.pe/mpv/public/usuario/login>

Teléfono: (072) 500749



**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”**  
**DIRECTIVA N° 003-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG**  
**“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES,**  
**SERVICIOS Y CONSULTORIAS POR MONTOS IGUALES P MENORES A OCHO (8)**  
**UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) VIGENTE EN EL PLIEGO GOBIERNO**  
**REGIONAL TUMBES”**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>1. SOLICITANTE: SOPORTE TÉCNICO</b>  |  |                 |
| <b>Área Usuaria:</b>  | <b>ÁREA DE ADMINISTRACIÓN</b>  |                 |
| <b>Unidad Ejecutora a la que pertenece</b>  | UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS.   |                 |
| <b>2. DESCRIPCION DEL BIEN:</b>   |  |                 |
| <b>Denominación De La Contratación:</b>   |  |                 |
| Adquisición Estabilizadores para el adecuado funcionamiento y la protección de equipos informáticos y de comunicaciones de la UGEL Contralmirante Villar Zorritos.                                |  |                 |
| <b>Finalidad Pública:</b>   |  |                 |
| - Adquisición Estabilizadores para el adecuado funcionamiento y la protección de equipos informáticos y de comunicaciones de la UGEL Contralmirante Villar Zorritos                               |  |                 |
| <b>Objetivo de la Contratación:</b>   |  |                 |
| Se requiere la Adquisición Estabilizadores para el adecuado funcionamiento y la protección de equipos informáticos y de comunicaciones de la UGEL Contralmirante Villar Zorritos.                 |  |                 |
| <b>Características y Condiciones:</b>   |  |                 |
| a. Adquisición Estabilizadores para el adecuado funcionamiento y la protección de equipos informáticos y de comunicaciones de la UGEL Contralmirante Villar Zorritos, según el siguiente detalle: |  |                 |
|   |  |                 |
| <b>N°</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>CANTIDAD</b> |
| 01  | Estabilizadores<br>- Capacidad Nominal: mínimo 1000 VA<br>- Protección: Contra sobretensión, subtensión, sobrecarga y cortocircuito.<br>- Indicadores: Panel con luces LED o display digital que muestre el estado de entrada, salida y protecciones.<br>- Tiempo de respuesta: no mayor a 20 ms frente a variaciones de voltaje.<br>- Precisión de Salida: Margen de Regulación de $\pm 3\%$ .<br>- Tipo de Salida: Voltaje estable, adecuado para equipos informáticos.<br>- Garantía: mínima de 01 año. | 10 unidades     |
| <b>3. FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN:</b>  |  |                 |
| <b>Forma de Entrega:</b>  |  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Adquisición se entregará en el almacén de UGEL Contralmirante villar.</li> </ul>  |  |                 |
| <b>Lugar de Entrega:</b>  |  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Av. Grau N° 350 – Zorritos – Contralmirante Villar</li> </ul>  |  |                 |
| <b>Plazo de entrega:</b> 05 días hábiles.   |  |                 |
| <b>Otras Obligaciones:</b>  |  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>   |  |                 |
| <b>Coordinaciones:</b>  |  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con el área usuaria, Abastecimiento y almacén de UGEL CV.</li> </ul>   |  |                 |
| <b>Supervisión:</b>   |  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área Usuaria y almacén.</li> </ul>   |  |                 |

RAJM/Adm



**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”**

**4. CONDICIONES DE PAGO:**

**Condición y Modalidad de Pago:**

- El pago se efectuará con abono en cuenta, previa presentación Carta CCI y conformidad de los bienes por parte del Área Usuaría.

**5. OTROS.**

**Propiedad Intelectual:**

- N/A

**Confidencialidad:**

- N/AX

**Penalidad Aplicable:**

- De no cumplir con la entrega de bienes en los plazos establecidos se le aplicara el 10% como penalidad del monto total de la compra.

(\*) En caso uno de los rubros no aplique, colocar N/A

Zorritos, 15 de octubre de 2025

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TUMBES  
UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS  
ADMINISTRACIÓN

LIC. RICHARD A. JACINTO MORALES  
ADMINISTRADOR  
DNI: 78698798

RAJM/Adm

Av. Grau N° 350, Zorritos, Contralmirante Villar-Tumbes

Teléfono: (072) 500749

Área de Administración: [administracion@ugelcvz.edu.pe](mailto:administracion@ugelcvz.edu.pe)

Mesa de Parte Digital: <https://ugelcvillar.gob.pe/mpv/public/usuario/login>



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS  
ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**NOTA DE COORDINACIÓN N° 031-2025/GOB.REG.TUMBES-DRET-UGELCVZ-ST**

**PARA** : LIC. RICHARD ARTURO JACINTO MORALES  
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III  
UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR.

**ASUNTO** : Solicitud de adquisición de estabilizadores

**FECHA** : Zorritos, 14 de octubre del 2025.



De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitar la adquisición de estabilizadores eléctricos con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento y la protección de los equipos informáticos y de comunicaciones de las diferentes oficinas de la institución.

Los constantes cambios de voltaje en el suministro eléctrico ponen en riesgo la operatividad de los servidores, computadoras, impresoras y demás equipos, por lo que resulta necesario contar con estabilizadores de calidad que permitan asegurar la continuidad de las labores administrativas y académicas.

Se solicita la compra de:

**Cantidad:** 10 unidades

**Características técnicas mínimas requeridas**

- Capacidad nominal: mínimo 1000 VA.
- Protección: contra sobretensión, subtensión, sobrecarga y cortocircuito.
- Indicadores: panel con luces LED o display digital que muestre el estado de entrada, salida y protecciones.
- Tiempo de respuesta: no mayor a 20 ms frente a variaciones de voltaje.
- Precisión de salida: margen de regulación de  $\pm 3\%$ .
- Tipo de salida: voltaje estable, adecuado para equipos informáticos.
- Garantía: mínima de 1 año con disponibilidad de servicio técnico en el Perú.

Sin otro particular, quedo a su disposición para cualquier coordinación adicional.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TUMBES  
UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS

ING. KAREN GRACIELA LÓPEZ SILVA  
(e) SOPORTE TÉCNICO  
UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR

KGLS/ST.

PROVEIDO N° 1970

de Administración

base a: sec nom

Asunto: Elaborar Requerimiento

Fecha 14 OCT 2025

Firma y Sello:



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES  
UGEL CONTRALMIANTE VILLAR ZORRITOS

LIC. RICHARD A. JACINTO MORALES  
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III  
ADMINISTRADOR

UGEL CONTRALMIANTE VILLAR ZORRITOS  
ING. KATIA GONZALEZ  
UGEL CONTRALMIANTE VILLAR ZORRITOS  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES

