

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES (CONTRATOS MENORES A =< 8 UIT)

### 1. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

La finalidad de la presente adquisición es dotar a las Centrales Hidroeléctricas Aricota I y Aricota II, de interruptores termomagnéticos para los sistemas auxiliares de los grupos generadores, con el fin de optimizar el control, incrementar la confiabilidad y el aislamiento eficiente.

### 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Los grupos de generación de las Centrales Aricota, utilizan a través de sistemas auxiliares el apoyo en diversos sistemas de control encargados de la refrigeración de agua, drenaje, puente grúa y sistemas de voltaje DC. Mantener los circuitos con un correcto interruptor es fundamental para garantizar una correcta operación de los grupos aparte de salvaguardar estos sistemas de sobrecargas y cortocircuitos, es por ello que se necesita controlar permanentemente el sistema, que funcione correctamente y si llegase a pasar una falla poder aislarlo.

Se necesita contar con dotación de interruptores que protejan estos sistemas de control de los sistemas auxiliares, siendo necesario para la central tener un corte efectivo ante una falla, por lo que es necesario adquirir interruptores termomagnéticos.

### 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 3.1. Características técnicas

Ítem	Cantidad	Unidad	Materiales / Características
1	8	UND	<b>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DC 2X4 A</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensión: <b>250 VDC / 440 VAC</b></li> <li>- Intensidad de corriente: 4A</li> <li>- Curva de disparo: Tipo C</li> <li>- Polos: 2P</li> <li>- Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz</li> <li>- Protección: IP20</li> <li>- Montaje: Riel Din</li> </ul>
2	8	UND	<b>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DC 2X10 A</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensión: <b>250 VDC / 440 VAC</b></li> <li>- Intensidad de corriente: 10A</li> <li>- Curva de disparo: Tipo C</li> <li>- Polos: 2P</li> <li>- Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz</li> <li>- Protección: IP20</li> <li>- Montaje: Riel Din</li> </ul>

Ítem	Cantidad	Unidad	Materiales / Características
3	8	UND	<b>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DC 2X20 A</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensión: <b>250 VDC / 440 VAC</b></li> <li>- Intensidad de corriente: 20A</li> <li>- Curva de disparo: Tipo C</li> <li>- Polos: 2P</li> <li>- Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz</li> <li>- Protección: IP20</li> <li>- Montaje: Riel Din</li> </ul>
4	20	UND	<b>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN 2X10A 6kA</b>
			Polos: 2P Poder de Corte: 6 kA IEC 60898-1 corriente nominal (In): 10 A código de curva: C Tensión asignada de empleo: 220 V CA 50/60 Hz 400 V CA 50/60 Hz
5	20	UND	<b>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN 2X16A 6kA</b>
			Polos: 2P Poder de Corte: 6 kA IEC 60898-1 corriente nominal (In): 16 A código de curva: C Tensión asignada de empleo: 220 V CA 50/60 Hz 400 V CA 50/60 Hz
6	20	UND	<b>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN 2X20A 6kA</b>
			Polos: 2P Poder de Corte: 6 kA IEC 60898-1 corriente nominal (In): 20 A código de curva: C Tensión asignada de empleo: 220 V CA 50/60 Hz 400 V CA 50/60 Hz
7	20	UND	<b>INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A 30MA</b>
			INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30mA Tipo de Producto: Interruptor Sub Tipo de Producto: Diferencial Amperaje: 25 A Frecuencia: 60 Hz Uso: Para cualquier instalación eléctrica. Voltaje: 220-400 V Protección: IP20 Montaje: Riel Din

3.2. Condiciones de operación

Temperatura de operación: 15 – 25 °C

3.3. Normas técnicas

- IEC/EN 60947-2
- IEC/EN 60664-1
- CSA 22.2 No. 235
- UL 1077

3.4. Impacto ambiental

No aplica.

3.5. Acondicionamiento, montaje o instalación

No incluye acondicionamiento, ni instalación.

3.6. Transporte y Seguros

No aplica.

3.7. Visita y muestras

No aplica.

3.8. Mantenimiento preventivo

No aplica.

3.9. Soporte técnico

No aplica.

3.10. Capacitación y/o entrenamiento

No aplica.

3.11. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

No aplica.

3.12. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes

No aplica.

3.13. Documentos Entregables

No Aplica

**4. GARANTIA COMERCIAL**

No aplica

**5. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el almacén de la sede administrativa de EGESUR, Av. Ejército S/N, Para Grande, Tacna.

## 6. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de 15 días calendario, contabilizados desde el día siguiente de entregada la orden de compra, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratación.

## 7. CONFORMIDAD

El pago se realizará con la conformidad del área usuaria (Jefatura de Centrales Aricota) para lo cual el proveedor deberá presentar vía mesa de partes virtual al correo: [mesadepartes@egesur.com.pe](mailto:mesadepartes@egesur.com.pe) , la siguiente documentación:

- Carta de presentación de la factura.
- Factura.
- Guía de remisión con sello de recepción de bienes por parte de EGESUR.
- Carta de autorización de pago.
- Copia Orden de Compra

## 8. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Se realizará el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

## 9. PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Penalidad\ Diaria = \frac{(0,10 \times monto)}{(F \times Plazo\ de\ Días)} \quad \text{Donde } F = 0,40$$

Tanto el monto como el plazo se refieren, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

## 10. OTRAS PENALIDADES

Ninguna

## 11. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

EGESUR puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- a) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

## **12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo y conciliación.

Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, La Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento; así como de las normas de derecho público y las de derecho privado. Se mantiene obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público.

El inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad contratante o el órgano jurisdiccional competente disponga lo contrario.

## **13. CONFIDENCIALIDAD**

El proveedor mantendrá la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

## **14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados será de (01) año a partir de la conformidad otorgada.

## **15. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**

La empresa o personal que provea de bienes o servicios a EGESUR, debe cumplir la normativa legal vigente y las disposiciones internas en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. La misma que deberá ser validada por el área de Seguridad y Gestión Ambiental, esta información deberá ser presentada con 48 horas como mínimo antes de inicio del servicio. Se deberá coordinar con el área de seguridad y Gestión Ambiental la fecha de inducción brindada por EGESUR S.A.

Entre otras, las disposiciones internas de EGESUR en materia de medio ambiente incluyen la identificación de los aspectos ambientales, la evaluación del impacto ambiental y la determinación e implementación de los controles operacionales aplicables a sus

actividades, antes del inicio de estas, de acuerdo con los lineamientos que le sean proporcionados por el personal de EGESUR responsable de la contratación del proveedor.

## **16. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (SOBORNO, COLUSIÓN, CONCUSIÓN, Y OTROS DELITOS), LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y CONFLICTO DE INTERESES**

El proveedor manifiesta su pleno conocimiento y adhesión al compromiso de EGESUR en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los conflictos de intereses. En este sentido, certifica que durante la ejecución del contrato se abstendrá de cualquier acción que viole la normativa vigente en estas materias, incluyendo la Constitución Política del Perú, el Código Penal y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Específicamente, el proveedor se obliga a no ofrecer, prometer o realizar pagos o la entrega de cualquier objeto de valor a funcionarios o personas relacionadas, directa o indirectamente, con el fin de influir en sus decisiones u obtener ventajas indebidas. El proveedor asume la total responsabilidad por cualquier incumplimiento de esta obligación, lo que constituirá una causa de rescisión del contrato. Para reportar cualquier irregularidad, EGESUR pone a disposición del proveedor el "Canal Anticorrupción", y facilita información sobre su Sistema de Integridad y Anticorrupción a través de su página web [www.gob.pe/egesur](http://www.gob.pe/egesur).

Finalmente, el proveedor declara estar informado sobre el proceso de Debida Diligencia y autoriza su realización como muestra de buena fe para verificar la veracidad de la información proporcionada durante el proceso de contratación.

## **17. GESTIÓN DE RIESGOS**

EGESUR se compromete a identificar y evaluar los riesgos inherentes al proceso de contratación. Los resultados de esta evaluación serán comunicados oportunamente al proveedor, quien utilizará esta información para establecer controles y planes de acción preventivos, destinados a mitigar dichos riesgos durante la vigencia del contrato. De igual manera, el proveedor asume el compromiso de informar de manera inmediata la materialización de cualquier riesgo identificado, permitiendo así la implementación de medidas efectivas para minimizar su impacto.

## **18. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

Requisitos:

El postor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como proveedor de bienes.

Acreditación:

Copia simple de la constancia de inscripción en el RNP.