

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2451

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CORTINA DE AIRE (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL															
601000020093	SERVICIO	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CORTINA DE AIRE</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR El servicio mantenimiento preventivo es para las dos (02) cortinas de aire acondicionado El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo de las cortinas de aire instaladas en el Almacén Especializado de Medicamentos durante el MES DE MAYO DE 2026. El proveedor deberá coordinar con el Director Técnico del Almacén Especializado de Medicamentos para la programación y ejecución del servicio.</p> <p>UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS : DEMID</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th>ETIQUETA PATRIMONIAL</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORTINA DE AIRE 1.50 M</td> <td>1.12227E+11</td> <td>SOLER Y PALAU</td> <td>CAF-60</td> <td>A339515</td> </tr> <tr> <td>CORTINA DE AIRE 1.50 M</td> <td>1.12227E+11</td> <td>SOLER Y PALAU</td> <td>CAF-60</td> <td>A339448</td> </tr> </tbody> </table> <p>POR CADA EQUIPO SE REALIZARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES : MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisar y realizar los ajustes de los contactos de puerta. Medir el consumo de amperaje y voltaje, revisión de fuga de masa. Limpiar y lubricar los ventiladores centrifugas axiales Verificar y realizar el ajuste a todas las conexiones eléctricas y mecánicas. Limpiar las rejillas de succión. Limpiar y lubricar los rodetes de doble aspiración. Limpiar el gabinete. Verificación y prueba del sistema de control de mando 	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ETIQUETA PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE	CORTINA DE AIRE 1.50 M	1.12227E+11	SOLER Y PALAU	CAF-60	A339515	CORTINA DE AIRE 1.50 M	1.12227E+11	SOLER Y PALAU	CAF-60	A339448	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ETIQUETA PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE														
CORTINA DE AIRE 1.50 M	1.12227E+11	SOLER Y PALAU	CAF-60	A339515														
CORTINA DE AIRE 1.50 M	1.12227E+11	SOLER Y PALAU	CAF-60	A339448														
TOTAL																		

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2451

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN: 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CORTINA DE AIRE (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<ul style="list-style-type: none"> · Realizar la limpieza de filtros de aire. · Revisar y realizar calibración de ajuste de motor. · Limpieza de los equipos (interna y externo). · Prueba y puesta de funcionamiento de los equipos. <p>LUGAR: En los ambientes de la Dirección Regional de Salud Moquegua – Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (Almacén Especializado de Medicamentos)</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :