

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2452

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
601000010023	SERVICIO	<p><b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL</b></p> <p><b>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR</b> El servicio mantenimiento preventivo y correctivo es para seis (06) equipos de aire acondicionado tipo ducto</p> <p><b>PROCESO:</b> El proveedor realizará el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de aire acondicionado tipo industrial del Almacén Especializado de Medicamentos EN MAYO DE 2026, asegurando su correcto funcionamiento.</p> <p>El servicio comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza integral de unidades condensadoras y evaporadoras</li> <li>• Revisión del sistema eléctrico y mecánico</li> <li>• Verificación y recarga de gas refrigerante (de ser necesario)</li> <li>• Pruebas de funcionamiento</li> <li>• Corrección de fallas detectadas</li> </ul> <p>Asimismo, se deberá garantizar que los equipos operen dentro de los rangos de temperatura establecidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15°C a 25°C (almacenamiento general)</li> </ul> <p>En caso de inoperatividad, el proveedor deberá brindar equipos de reemplazo temporal, sin costo adicional. Al finalizar, entregará un informe técnico del servicio realizado y coordinará previamente con el Director Técnico para su ejecución.</p> <p><b>Mantenimiento preventivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspección general de equipos</li> <li>• Limpieza de serpentines, filtros y ductos</li> <li>• Revisión de conexiones eléctricas</li> <li>• Lubricación de partes móviles</li> <li>• Verificación de presión de refrigerante</li> <li>• Ajuste de componentes</li> </ul> <p><b>Mantenimiento correctivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparación de fugas</li> </ul> <p><b>Cambio de componentes defectuosos (se deberá prever fajas y motor, previa coordinación con el área técnica):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sustitución de fajas de transmisión con materiales de alta resistencia y durabilidad.</li> </ul>	
<b>TOTAL</b>			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2452

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION					VALOR TOTAL
		o Instalación de motor nuevo o reacondicionado, garantizando compatibilidad con el sistema de climatización. o Pruebas de funcionamiento y calibración posterior a la instalación. o Registro de la intervención en el historial de mantenimiento institucional. o Corrección de fallas eléctricas o mecánicas  <b>Reposición de aislamiento térmico en ductos (160 m<sup>2</sup>), incluyendo:</b> o Forrado con material aislante de alta densidad, resistente a humedad y variaciones térmicas. o Pintado con recubrimiento anticorrosivo y acabado protector para prolongar la vida útil del ducto. o Sellado hermético en juntas y uniones para evitar pérdidas de eficiencia energética.  <b>Pruebas finales:</b> o Encendido y verificación de operatividad o Medición de parámetros eléctricos y térmicos  UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS : DEMID					
		<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	<b>ETIQUETA PATRIMONIAL</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	
		AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 60,000 BTU	112240100001	DAIKIN	DX13SA060 3AE	2203274704	
		AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 60,000 BTU	112240100002	DAIKIN	DX13SA060 3AE	2203274705	
		AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 90,000 BTU	112240100003	DAIKIN	DX11SA090 3AC	2103331632	
		AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 90,000 BTU	112240100004	DAIKIN	DX11SA090 3AC	2112030246	
						<b>TOTAL</b>	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en Nº Días/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2452

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL (DEMID)		Moneda:

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION				VALOR TOTAL
		AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 90,000 BTU	112240100005	DAIKIN	DX11SA090 3AC	2103331612
		AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 90,000 BTU	112240100006	DAIKIN	DX11SA090 3AC	22031741636
<p><b>POR CADA EQUIPO SE REALIZARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES :</b></p> <p><b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO CONDENSADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Inspección general y Desarme total de la unidad condensadora</li> <li>· Verificación y prueba del sistema de control de mando.</li> <li>· Limpieza con hidro lavadora del radiador intercambiador de calor y todos los componentes que integran la unidad</li> <li>· Lubricación de partes móviles del ventilador del condensador.</li> <li>· Revisión de sistema eléctrico (cableado, terminales y conexiones eléctricas).</li> <li>· Revisión de rodamiento y Lubricación de partes móviles del ventilador del condensador y motor.</li> <li>· Revisión de gas refrigerante de faltar gas refrigerante deberá completar hasta el nivel óptimo que opera el sistema.</li> <li>· Lijado y pintado con esmalte sintético anticorrosivo en color negro de bases (solo si el equipo lo requiera).</li> <li>· Lijado y pintado con pintura acrílica las carcasas metálicas (solo si el equipo lo requiera)</li> <li>· Limpieza y mantenimiento de contactores eléctricos, tarjetas electrónicas de control y fuerza de los equipos de aire acondicionado (condensador y evaporador).</li> <li>· Revisión y ajuste de todas las bases y soportes de las unidades evaporadoras y condensadoras.</li> <li>· Revisión, mantenimiento y ajustes de los terminales de los tableros de distribución eléctrica.</li> <li>· Revisión de amortiguación del motor compresor.</li> </ul>						
					<b>TOTAL</b>	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2452

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prueba de funcionamiento (arranque y verificación de operación nominal).</li> <li>· Reparación de fugas de refrigerante (soldadura, cambio de válvulas o mangueras). solo si el equipo lo requiere.</li> <li>· Deberá de revisar la envoltura térmica de ductos de COBRE, renovar si se encuentra malogrado por RADICACION SOLAR O DESGASTE</li> <li>· Prueba y puesta de funcionamiento del equipo.</li> </ul> <p><b>EQUIPO EVAPORADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Medir y verificar los parámetros de funcionamiento.</li> <li>· Realizar la limpieza de filtros de aire.</li> <li>· Limpieza y lubricación de los ventiladores centrífugos y axiales</li> <li>· Limpiar el serpentín de evaporación</li> <li>· Desarme del habitáculo del evaporador</li> <li>· Limpieza con hidro lavadora del radiador del intercambiador de calor</li> <li>· Limpiara con disolventes permitidos para esta labor.</li> <li>· Verificar el ajuste de todas las conexiones eléctricas y mecánicas</li> <li>· Verificación del drenaje para agua de condensado, limpiar y realizar prueba de funcionalidad</li> <li>· Verificación de dispositivos de control y seguridad (presostato y termostato).</li> <li>· Revisión del empaque de las tapas ver que estén en correcta fijación para que mantenga la hermeticidad.</li> <li>· Limpieza de los difusores de salidas y retorno de aire de la unidad evaporadora</li> <li>· pintado de carcasa con pintura GLOSS</li> <li>· Deberá de revisar la envoltura térmica de ductos de COBRE, renovar si se encuentra malogrado por RADICACION SOLAR O DESGASTE</li> <li>· Prueba y puesta de funcionamiento de los equipos</li> </ul> <p><b>OTROS VENTILADOR DE DUCTO AISLADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Limpieza de ducto extractor de aire</li> <li>· Lubricación de partes móviles del motor eléctrico</li> <li>· Evaluación de la parte mecánica de la estructura del habitáculo donde se encuentra todos los elementos</li> </ul>	
<b>TOTAL</b>			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2452

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL (DEMID)		Moneda:

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Revisión o cambio de fajas, poleas y lubricación de rodamientos (solo si el equipo lo requiere)</li> <li>· cambio de rodajes de encontrarse deteriorados deberán ser cambiados</li> <li>· Cambio de filtro de micropartículas del ducto</li> <li>· pintado de carcasa con pintura GLOSS</li> <li>· Medición de consumo de amperaje y voltaje</li> <li>· Prueba y puesta de funcionamiento de los equipos.</li> </ul> <p><b>LUGAR:</b> El Lugar del servicio, es en los ambientes del Almacén Especializado de Dirección Regional de Salud Moquegua.</p>	
<b>TOTAL</b>			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....

en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :