

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	
3.	<p>Persona de contacto</p> <p>Paul Santiago callupe correa</p> <p>Cell: 936758844</p> <p><b>1. ALCANCE DEL SERVICIO</b></p> <p><b>1.1 Tableros eléctricos</b></p> <p>La empresa deberá realizar el mantenimiento o, de ser necesario, el reemplazo de los componentes los tableros, incluyendo contactores, relés térmicos, interruptores, breakers, fusibles, cableado interno, borneras, conexiones eléctricas y sistemas de protección eléctrica, garantizando su correcto funcionamiento; asimismo, deberá ejecutar la limpieza técnica especializada, pruebas eléctricas y de aislamiento, así como la reparación y/o sustitución de los elementos que presenten daños o deterioro</p> <p><b>1.2 Bombas sumergibles</b></p> <p>La empresa deberá realizar el mantenimiento de dos (02) bombas sumergibles, incluyendo la evaluación del motor eléctrico, la revisión del bobinado, el estado de los sellos mecánicos, los rodamientos y los impulsores, así como la ejecución de pruebas de funcionamiento, con la finalidad de asegurar su correcta operatividad y eficiencia.</p> <p><b>1.3. Bombas convencionales</b></p> <p>La empresa deberá realizar el mantenimiento de tres (03) bombas convencionales que estuvieron expuestas a inundación, incluyendo la revisión mecánica y eléctrica, verificación de posibles fugas, evaluación de vibraciones y consumo eléctrico</p> <p><b>1.4 Sistema hidráulico y de riego</b></p> <p>La empresa deberá mantenimiento o cambio del sistema hidráulico y de riego, incluyendo tuberías, válvulas, conexiones, accesorios hidráulicos, filtros, uniones y el sistema general</p>

de distribución de agua, así como la limpieza integral del sistema, la detección y reparación de fugas, y el cambio de piezas que se encuentren dañadas o corroidas, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

#### 1.5 Sistema eléctrico general

La empresa deberá realizar la revisión del sistema eléctrico general, incluyendo el cableado, el reemplazo de conductores deteriorados por humedad, la verificación de las protecciones eléctricas y la puesta a tierra, así como el ordenamiento y canalización del cableado, a fin de asegurar su correcto funcionamiento y seguridad.

#### 1.6 Presentación de la cotización técnica y económica

El proveedor deberá detallar en su cotización de manera clara y precisa, mediante un cuadro comparativo, si cada equipo, componente o sistema será sujeto a mantenimiento, reparación o reemplazo total, indicando en cada caso si se utilizarán equipos nuevos o se realizará la recuperación de los existentes

Se envía fotografías

