

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Lambayeque 08 de junio 2025

Dra. Ruth Alva

Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria

Presente. -

REFERENCIA: EXPEDIENTE N°1474-2025-UA

ASUNTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO 2KW PARA EL LABORATORIO DE FISIOLÓGIA Y PATOLOGIA AVIAR

La presente es para saludarlo y a la vez alcanzar las Especificaciones Técnicas de un Estabilizador de estado sólido 2KW para el laboratorio de fisiología y patología aviar:

ESPECIFICACIONES

Potencia: 2KVA

RANGO DE ENTRADA: 220V-20%, +15%

RANGO DE SALIDA: 220VAC +/-4.5%

TECNOLOGIA: ESTADO SOLIDO

SALIDAS: 4 X 220VAC

FRECUENCIA:60Hz.

SOBRECARGA:130% por 01 minuto

GARANTÍA: 5 años

ENTREGA: INMEDIATA

SOPORTE TÉCNICO: PERMANENTE

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente



Dra. M.V. Gloria Vásquez Sánchez

C.C : Archivo

