

**EPS MARAÑON S.A.**

EPS MARAÑON SA - BELLAVIS  
 JUANA PEÑA JIMENEZ  
 ASISTENTE-COM-P # Usuario

PERIODO  
 Marzo DEL 2025

**NOTA DE PEDIDO 2520030**

Gasto Operativo

F. PROCESO 31/03/2025

PAGINA 1 de 1

UNIDAD ORGANICA 5502 LOCALIDAD BELLAVISTA

ACTIVIDAD . . .

FECHA DE EMISION 31/03/2025

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA

REMITIR A

REFER. SIN AGRUPADORA

COMENTARIO

ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS DE HIERRO DUCTIL DE: 160 MM, 110 MM ,90 MM, 63MM, Y VALVULAS DE AIRE DE 2" DE HIEERO DUCTIL PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA Y ANEXOS

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	B05.010.0057	VALVULA COMPUERTA 160MM HIERRO DUCTIL	UN	1.00	0.00	0.00	2205	6032111111	90261601-GSG-P-205
002	B05.010.0067	VALVULA COMPUERTA HIERRO DUCTIL 110MM	UN	6.00	0.00	0.00	2205	6032111111	90261617-GSG-P-205
003	B05.010.0112	VALVULA COMPUERTA 63 MM HIERRO DUCTIL	UN	6.00	0.00	0.00	2205	6032111111	90261603-GSG-P-205
004	B05.010.0524	VALVULA COMPUERTA CAMPANA DE 90 MM	UN	9.00	0.00	0.00	2205	6032111111	90261610-GSG-P-205
005	B05.010.0531	VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO 2"	UN	10.00	0.00	0.00	2205	6032111111	90261602-GSG-P-205
006	B04.020.0005	MACROMEDIDOR CAUDAL DWOLMAN 160MM	UN	1.00	0.00	0.00	2205	6032111111	90261505-GSG-P-205
<b>TOTAL GENERAL ==&gt;</b>									0.00

EPS MARAÑON S.A.  
*Juana M. Peña Jiménez*  
 Juana M. Peña Jiménez  
 REGR. OFIC. LOCAL BELLAVISTA  
 Emitido por:

EPS MARAÑON S.A.  
 GERENCIA GENERAL  
 Aprobado por:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Aprobado Por

Impresion> 02/04/2025 12:12:25 PM

SELLO Y FIRMA



**ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTAS DE HIERRO DÚCTIL DE: 160 mm, 110 mm ,90 mm, 63mm, Y VÁLVULAS DE AIRE DE 2" DE HIEERO DUCTIL PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA Y ANEXOS**

**1. ÁREA QUE REQUIERE LOS BIENES**

Oficina Operacional de la Localidad de Bellavista y Anexos – EPS Marañón S.A.

**2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

Adquisición de válvulas compuerta de hierro dúctil de 160 mm, 110 mm ,90mm ,63 mm válvula de aire de 2" de hierro dúctil y macro medidor de 160 mm, brindada de hierro dúctil de 8 huecos, para redes primarias y secundarias de Localidad de Bellavista

**3. FINALIDAD PUBLICA (OBLIGATORIO)**

La Adquisición de válvulas compuerta de hierro dúctil será para redes primarios y secundarios, serán utilizadas en el cambio de válvulas antiguas que están inoperativas con la finalidad de mejorar el Servio de agua a la población.

**4. ANTECEDENTES**

La Empresa Prestadora de Servicio Marañón – EPS MARAÑÓN S.A, es una empresa que tiene como objetivo realizar las actividades propias a la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en las Localidades de Jaén, Bellavista y San Ignacio.

La oficina de la EPS MARAÑÓN S.A Localidad Bellavista, teniendo como función la operatividad de los sistemas de agua potable es por ellos la necesita de adquirir las válvulas compuerta de hierro dúctil para redes primarios y secundarios.



**5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION**

Realizar la adquisición de válvulas compuerta de hierro dúctil de 160 mm,110 mm,90mm,63 mm, válvula de aire de 2" de hierro dúctil y macro medidor de 160 mm, brindada de hierro dúctil de 8 huecos, para redes primarios y secundarios, serán utilizadas en el cambio de válvulas antiguas que están inoperativas en la localidad de bellavista, Santa cruz, Sambimera, Shanango.

**6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR.**

**6.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
01	VÁLVULA COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL DE 160 mm	2	Unid
02	VÁLVULA COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL DE 110 mm	6	Unid


03	VÁLVULA COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL DE 90mm	9	Unid
04	VÁLVULA COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL DE 63mm	6	Unid
05	VÁLVULA DE AIRE DE 2" DE HIERRO DÚCTIL	10	Unid
06	MACRO MEDIDOR DE 160 mm BRINDADA DE HIERRO DUCTIL DE 8 HUECOS	01	Unid

**6.2. VÁLVULA COMPUERTA DE 160MM, 110mm,90 mm,Y 63 mm DE HIERRO DÚCTIL.**



- Cuerpo y tapa : Hierro nodular ASTM A536, fabricada según NTP-ISO 7259, NTP 350.064.1997.
- Tipo de campana : Campana de embone.
- Presión máxima de trabajo : 250 PSI.
- Embocadura de la válvula : Para tubo de PVC Norma ISO 4422.
- Rango de temperatura : -5 °C a 80 ° C.
- Eje : Acero inoxidable 13% Cr, forjado y laminada en frío.
- Pintura : Exterior e Interior (Apta para consumo humano).

**LISTADO DE PARTES**




Item	Descripción	Material
1	Cuerpo y tapa	Hierro nodular ASTM A-536
2	Obturador	EPDM
3	Vástago	Acero inoxidable 316
4	Nuez	Bronce
5	O´RING	BUNA-NITRILO
6	Dado DE 5 X 5 CM.	Hierro nodular ASTM A-536
7	Anillo de embone	EPDM
Recubrimiento Interior y Exterior		Pintura epoxica con espesor de 150 micras (minimo)

6.3. VÁLVULA DE AIRE DE 2" DE HIERRO DÚCTIL TRIPLE EFECTO


CONEXIÓN : Roscado NTP ( SOLO HASTA 2"O 50 mm 9 Y BRIDA  
 NORMA ANSI B16.10, ISO 7005-2.  
 FLOTADOR : POLICARBONATO  
 PRESION MAXIMO : 200 PSI  
 DE TRABAJO

RANGO DE TEMPERATURA : 5° C a 80 ° C.



6.4. MACRO MEDIDOR DE 160 mm BRINDADA DE HIERRO DUCTIL DE 8 HUECOS

CATEGORIA : MEDIDORES  
 SUBCATEGORIA : MEDIDORES HD  
 STOCK MIN : 1.00  
 MODELO : HIERO DUCTIL BRIDA PN16  
 MEDIDA : 50 mm



7. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS

No aplica

**7.2. IMPACTO AMBIENTAL**  
**NO APLICA**

**7.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN**

No aplica

**7.4. EMBALAJE Y ROTULADO**

**7.4.1. EMBALAJE**

No aplica

**7.4.2. ROTULADO**

No aplica

**7.5. TRANSPORTE**

El proveedor debe asegurar la entrega de los bienes en las condiciones requeridas, para tal efecto asumirá los gastos de transporte.

**7.6. SEGURO**

Todo los bienes suministrados o entregados en virtud del contrato estarán totalmente asegurados por el proveedor contra daños y perjuicios que puedan ocurrir durante su fabricación, adquisición, transporte, almacenaje y entrega hasta su lugar de destino

**7.7. GARANTÍA COMERCIAL**

El proveedor debe garantizar que sus bienes estén en buenas condiciones.

**7.8. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS**

No aplica

**7.9. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL**

**7.9.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

No aplica

**7.9.2. SOPORTE TÉCNICO**

No aplica

**7.9.3. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO**

No aplica



**7.10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN****7.10.1. LUGAR**

La entrega de los materiales será en el almacén de la localidad de Jaén. AV.  
Mariscal Ureta N° 1912

**7.10.2. PLAZO**

10 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación  
de la orden de compra

**8. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR****8.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR**

- Contar con RUC activo y habido.
- Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de Bienes.
- No encontrarse inhabilitado para contratar con el estado.
- No estar inmerso dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 11° de la ley de contrataciones del estado.

**8.3. RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL PROVEEDOR**

No aplica

**9. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN****9.2. OTRAS OBLIGACIONES****9.2.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

No aplica

**9.2.2. OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**

No aplica

**9.3. ADELANTOS**

La entidad no emitirá ningún tipo de adelantos.

**9.4. SUBCONTRATACIÓN**

No aplica

**9.5. CONFIDENCIALIDAD**

No aplica

**9.6. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

No aplica



**9.7. CONFORMIDAD DE LOS BIENES**

**9.7.1. ÁREA QUE RECEPCIONARÁ Y BRINDARÁ LA CONFORMIDAD**

- o Será la oficina de almacén de Jaén quién recepcionara los bienes y coordinará con la oficina de bellavista para el traslado del producto
- o La conformidad del bien será realizada por la oficina de bellavista.

**9.7.2. PRUEBAS DE ENSAYO PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES**

No aplica

**9.7.3. PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES**

No aplica

**9.8. FORMA DE PAGO**

Se realizará el pago total de los productos al ser presentado la conformidad del producto recibido, para lo cual se deberá contar con la siguiente documentación.

- Recepción del Área de Almacén.
- Informe del funcionario responsable del área de usuaria emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Guía de remisión.

**9.9. FÓRMULA DE REAJUSTE**

No aplica

**9.10. OTRAS PENALIDADES DEL BIEN**

No aplica

**9.11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

El contratista asumirá la responsabilidad y asumirá el costo a la existencia de vicios ocultos.

**I. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

Según corresponda al objeto de la contratación

E.P.S. MARAÑÓN S.A.  
*Juana M. Peña Jiménez*  
Juana M. Peña Jiménez  
RESP. OFIC. LOCAL BELLAVISTA

