

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición e instalación de SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO para las áreas de Físico-Química y Microbiológica. del Laboratorio de Control de Calidad - EMAPISCO S.A.

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso busca cumplir con los requisitos de mantener las temperaturas adecuadas, establecidas para los diferentes procedimientos de evaluación de las muestras en determinados parámetros establecidas por los entes fiscalizadores – DIGESA – SUNASS.

3. ANTECEDENTES

Se realiza el requerimiento del SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, actualmente no se cuenta con lo mencionado, se cuenta con deficiencia en el proceso de evaluación analítica de muestras.

4. OBJETIVOS DE LA COMPRA


Se realiza el requerimiento del SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, para la adecuación de temperatura en las áreas de trabajo o de evaluaciones de muestras a través de marchas analíticas estandarizadas

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES

N°	DENOMINACION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.	UN	02

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N°	DENOMINACION	CARACTERISTICAS	IMAGEN DE REFERENCIA
1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPO AIRE ACONDICIONADO • POTENCIA 36,000 BTU • PISO TECHO, MODELO SPLIT. • SISTEMA INVERTER • TEMPORIZADOR 24 HORAS • TIPO.GAS R-410A • INC CTROL REMOTO <p>NOTA: SE ADJUNTA TABLA CON MAYOR DETALLE DE CARACTERISTICAS</p>	

5.3. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS

No corresponde

5.4. IMPACTO AMBIENTAL (EN CASO CORRESPONDA)

No corresponde

5.5. CONDICIONES DE OPERACIÓN

5.6. EMBALAJE Y ROTULADO

5.6.1 EMBALAJE





No corresponde

5.6.2 ROTULADO

No corresponde

5.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

El costo determinara si corresponde a una contratación directa o una licitación.

5.8. TRANSPORTE

De corresponder, será asumido por el proveedor.

5.9. SEGUROS

No corresponde (de acuerdo a la evolución del área usuaria)

5.10. GARANTÍA COMERCIAL

No corresponde

5.11. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

No corresponde

5.12. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

5.12.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No corresponde.

5.12.2 SOPORTE TÉCNICO

No corresponde

5.12.3 CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

No corresponde

5.13. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

5.13.1 LUGAR

La entrega se realizará en el Almacén Central de la Entidad Prestadora de Servicios EPS EMAPISCO S.A. ubicado en la Av. Fermín Tangüis N°400, Distrito Pisco, Provincia Pisco, Región Ica.

5.13.2 PLAZO

Plazo máximo de entrega será de Diez (10) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de notificado la Orden de Compra.

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Persona Jurídica o persona natural
- Tener la inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC.
- No estar en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el estado.

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

No corresponde

7. OTRAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

7.1 OTRAS OBLIGACIONES

7.1.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No corresponde

7.1.2 OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No corresponde

7.2 ADELANTOS

El estudio de mercado determinara si corresponde otorgar adelantos.

7.3 SUBCONTRATACIÓN

No corresponde

7.4 CONFIDENCIALIDAD



- Envase al estudio de mercado y coordinación con el área usuaria
- 7.5 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**
Envase al estudio de mercado y coordinación con el área usuaria
- 7.6 CONFORMIDAD DE LOS BIENES**
- 7.6.1 ÁREA QUE RECEPCIONARÁ Y BRINDARÁ LA CONFORMIDAD**
Los materiales adquiridos serán recepcionado por el encargado de almacén en coordinación con el área usuaria. La conformidad de la compra será emitida por el área solicitante con el visto bueno de la Gerencia General.
- 7.6.2 PRUEBAS O ENSAYOS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES**
De ser factible, realizar la capacitación del personal en el manejo por el uso que se le va a dar al material adquirido.
- 7.6.3 PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES**
No corresponde
- 7.7 FORMA DE PAGO**
Se efectuará en soles, en una (01) armada, luego de la presentación con la siguiente documentación:
- Recepción del AREA DEL ALMACEN CENTRAL.
 - Factura.
 - Guía de remisión
 - Conformidad del Área Usuaria
- 7.8 FÓRMULA DE REAJUSTE**
No corresponde
- 7.9 PENALIDADES APLICABLES**
No corresponde
- 7.10 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**
No corresponde

TABLA CARACTERISTICAS

YFFE36BNTMAMORK
YFFE36BVTMAM-RX
YVFE36BMTMAMO-X

Fuente de alimentación exterior		V-Ph-Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz
Fuente de alimentación interior		V-Ph-Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz
Max. consumo de entrada		W	5400
Max. corriente		A	25.5
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	36000
	Entrada	W	3874
	EER	W/W	2.72
Motor del ventilador interior	Cantidad		1
	Entrada	W	236.0
	Capacitor	µF	5
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	1263/1123/1000
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo)		m³/h	1722/1459/1281
Nivel de sonido (presión de sonido)		dB(A)	53.0/49.1/46.5
Tipo de acelerador			Valvula del acelerador
Unidad interior	Dimensión (W*D*H)	mm	1265x675x235
	Embalaje (W*D*H)	mm	1360x755x313
	Peso neto / bruto	Kg	31.3/37
Presión de diseño		MPa	4.2/1.5
Tubería de agua de drenaje - diametro		mm	ODØ25mm
Tubería de refrigerante	Lado líquido / lado gas	mm(pulg)	Ø9.52/Ø19(3/8"/3/4")



EMAPISCO S.A.

EMAPISCO S.A.
OFICINA CONTROL DE CALIDAD
NBK-OPER01 # EMAPISCO SA

F. PROCESO 17/07/2025

PAGINA 1 de 1

PERIODO
Julio DEL 2025

NOTA DE PEDIDO 2500377

Gasto Operativo

UNIDAD ORGANICA 0610 OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA... ACTIVIDAD . . .
FECHA DE EMISION 17/07/2025 INVERSION
PRIORIDAD Normal CUENTA
REMITIR A REFER. Sin Agrupadora
COMENTARIO

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	A01.036.0004	AIRE ACONDICIONADO	UN	2.00	0.00	0.00	0103	333111107	90151102-
TOTAL GENERAL ==>								0.00	



Emitido por:

Aprobado por:

Aprobado por: