



Firmado digitalmente por
TARAZONA JIMENEZ Noel
Santiago Benjamin FAU
20556512303 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.10.2025 18:32:51 -05:00

PERÚ Ministerio de Cultura

Unidad Ejecutora N° 008
Proyectos Especiales

MLNA

INVENTARIO DE EXTINTORES DEL MUNA

ITEM	UBICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL BIEN								UNIDAD EJECUTORA 008	
	NIVEL	ALA	AMBIENTE	CÓDIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	CAPACIDAD	SERIE / DIMENSIONES	COD DE UBICACION EN PLANO	FECHA DE REVISIÓN	RESPONSABLE DE REGISTRO
1	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 3/ALA 4	AREA TECNICA N-3 O	0.2.17.4	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 lbs	F56492473	1	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
2	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 3/ALA 4	CUARTO DE INSTALACIONES N-3. NO	0.2.20.2	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 lbs	F65979902	2	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
3	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 3	POSO DE ASCENSORES	--	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033743	3	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
4	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 4	CUARTO DE INSTALACIONES N-3. NO	0.2.20.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887176	4	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
5	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 4	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES	6.2.1.1. NO	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887169	5	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
6	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 4/ALA 5	AREA TECNICA N-3 N	0.2.17.1	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979887	6	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
7	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 1	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES	6.2.1.1. NE	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 lbs	F65887187	7	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
8	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 2	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES	6.2.1.1. NE	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033769	8	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
9	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 1/ALA 2	AREA TECNICA N-3 E	0.2.17.2	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F66492752	9	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
10	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 2	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES	6.2.1.1. SE	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F86833962	10	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
11	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 2	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES	6.2.1.1. SE	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033821	11	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
12	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 2	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES	6.2.1.1. SE	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 lbs	F66887178	12	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
13	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 2/ALA 3	AREA TECNICA N-3 S	0.2.17.3	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979925	13	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
14	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 3	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES	6.2.1.1. SO	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033770	14	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
15	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 3	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES	6.2.1.1. SO	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492705	15	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
16	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 3	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES	6.2.1.1. SO	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033785	16	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
17	NIVEL -3 / MUSEO	ALA 3	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES	6.2.1.1. SO	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65943319	17	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
18	NIVEL -3 / MUSEO	PASILLO CENTRAL	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES CENTRAL	6.2.1.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033803	18	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
19	NIVEL -3 / MUSEO	PASILLO CENTRAL	GALERIA DE ACCESO PARA INSTALACIONES CENTRAL	6.2.1.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F75033758	19	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
20	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 3	CORREDOR N-2. SO	6.2.2.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033811	20	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
21	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 3	CORREDOR N-2. SO	6.2.2.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887167	21	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
22	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 3	CORREDOR N-2. SO	6.2.2.2	EXTINTOR	BUCKEYE	20 SHISHA ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65943324	22	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
23	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 3	CORREDOR N-2. SO	6.2.2.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887162	23	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
24	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 2	HALL DE ACCESO ESCALERA 3B. N-2	6.2.3.4	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887214	24	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
25	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 3/ALA 2	AREA TECNICA N-2. S	0.2.17.7	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492348	25	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
26	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 3/ALA 2	AREA TECNICA N-2. S	0.2.17.7	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F86492348	25	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
27	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 2	CORREDOR N-2. SE	6.2.2.3	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887203	26	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
28	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 2	CORREDOR N-2. SE	6.2.2.3	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887168	27	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
29	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 2	CORREDOR N-2. SE	6.2.2.3	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033813	28	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
30	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 2	CORREDOR N-2. SE	6.2.2.3	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033794	29	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
31	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 2	HALL DE ACCESO ESCALERA 2C. N-2	6.2.3.5	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887196	30	04/08/2025	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
32	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 1	CORREDOR N-2. NE	6.2.2.4	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033765	31	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
33	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 1	CORREDOR N-2. NE	6.2.2.4	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887213	32	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
34	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 1	CORREDOR N-2. NE	6.2.2.4	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887192	33	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
35	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 1	CORREDOR N-2. NE	6.2.2.4	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887171	34	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
36	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 1	HALL DE ACCESO ESCALERA 3D. N-2	6.2.3.8	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033817	35	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
37	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 4	CORREDOR N-2. NO	6.2.2.5	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033820	36	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
38	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 4	CORREDOR N-2. NO	6.2.2.5	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887209	37	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
39	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 4	CORREDOR N-2. NO	6.2.2.5	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033806	38	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
40	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 4	CORREDOR N-2. NO	6.2.2.5	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033788	39	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
41	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 4	HALL DE ACCESO ESCALERA 2A. N-2	6.2.3.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033804	40	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
42	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 3/ALA 4	AREA TECNICA N-2 O	0.2.17.8	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979924	41	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
43	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 3/ALA 4	AREA TECNICA N-2 O	0.2.17.8	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979924	41	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
44	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 4/ALA 1	AREA TECNICA N-2 N	0.2.17.5	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492722	42	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
45	NIVEL -2 / MUSEO	ALA 1/ALA 2	AREA TECNICA N-2 E	0.2.17.6	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492738	43	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
46	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	AREA TECNICA N-1 O	0.2.17.12	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F76033796	44	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
47	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	HALL DE ACCESO ESCALERA 3A. N-1	6.2.3.13	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F76033812	45	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
48	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3 / ALA 4	CORREDOR N-1. NO	6.2.2.8	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80 A14	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65943322	46	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
49	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	CORREDOR N-1. SO	6.2.2.8	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033766	47	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA

INVENTARIO DE EXTINTORES DEL MUNA

ITEM	UBICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL BIEN								UNIDAD EJECUTORA 008	
	NIVEL	ALA	AMBIENTE	CÓDIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	CAPACIDAD	SERIE / DIMENSIONES	COD DE UBICACION EN PLANO	FECHA DE REVISIÓN	RESPONSABLE DE REGISTRO
50	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	CORREDOR N-1. SO	6.2.2.8	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492474	48	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
51	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	CORREDOR N-1. SO	6.2.2.8	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80 A14	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65887163	49	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
52	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	CORREDOR N-1. SO	6.2.2.8	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80 A14	PQS	ROJO	10 LBS	F65887181	50	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
53	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3/ALA 2	HALL DE ACCESO ESCALERA 3B, N-1	6.2.3.15	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	Pls	ROJO	10 LBS	F7033772	51	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
54	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 2	CORREDOR N-1. SE	6.2.2.9	EXTINTOR	BUCKEYE	20 SHISHA ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65943335	52	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
55	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 2	CORREDOR N-1. SE	6.2.2.9	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F65887182	53	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
56	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 2	CORREDOR N-1. SE	6.2.2.9	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033762	54	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
57	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 2	CORREDOR N-1. SE	6.2.2.9	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033747	55	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
58	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 2	HALL DE ACCESO ESCALERA 2C, N-1	6.2.3.16	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80 A14	PQS	ROJO	10 LBS	F65887215	56	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
59	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 1	CORREDOR N-1. NE	6.2.2.10	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80 A14	PQS	ROJO	10 LBS	F76033782	57	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
60	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 1	CORREDOR N-1. NE	6.2.2.10	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	Pqs	ROJO	10 LBS	F76033801	58	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
61	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 1	CORREDOR N-1. NE	6.2.2.10	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F65887198	59	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
62	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 1	CORREDOR N-1. NE	6.2.2.10	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80 A14	PQS	ROJO	10 LBS	F65887180	60	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
63	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 1/ALA 4	HALL DE ACCESO ESCALERA 3D, N-1	6.2.3.19	EXTINTOR	BUCKEYE	11 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F76033763	61	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
64	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 4	CORREDOR N-1. NO	6.2.2.11	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80 A14	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65887161	62	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
65	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 4	CORREDOR N-1. NO	6.2.2.11	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F65887191	63	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
66	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 4	CORREDOR N-1. NO	6.2.2.11	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F76033792	64	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
67	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 4	CORREDOR N-1. NO	6.2.2.11	EXTINTOR	BUCKEYE	20 SHISHA ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65943307	65	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
68	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	HALL INGRESO PERSONAL MUSEO N-1	4.4.2.8	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F65887200	66	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
69	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	MESA DE PARTES	1.2. 04	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F6158874 / F65887174	67	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
70	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	CONSOLA DE SEGURIDAD	4.4.2.3	EXTINTOR	BUCKEYE	WM 250	H2O AC	BLANCO	2.5 GNL	F75730258	68	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
71	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	SECRETARIA Y JEFATURA	3.1. 3	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F76033793	69	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
72	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	AREA DE CUARENTENA	3.1. 11	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887211	70	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
73	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	RECEPCION DE BIENES CULTURALES	3.1. 4	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	-----	71	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
74	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	ZONA DE CARGA Y DESCARGA	3.1. 7	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033779	72	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
75	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 3	AREA TECNICA N-1 S	0.2.17.11	EXTINTOR	BUCKEYE	20 SHISA	PQS	ROJO	10 LBS	F65943326	73	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
76	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 1	AREA TECNICA N-1 E	0.2.17.10	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492716	74	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
77	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 1	AREA TECNICA N-1 E	0.2.17.10	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979884	75	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
78	NIVEL -1 /MUSEO	ALA 1	AREA TECNICA N-1 N	0.2.17.9	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492350	76	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
79	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 1	ADMINISTRACION	4. 2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887177	77	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
80	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 1	CORREDOR N1. NE	6.2.2.22	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887186	78	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
81	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 1	CORREDOR N1. NE	6.2.2.22	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033764	79	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
82	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 1	CORREDOR N1. NE	6.2.2.22	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033815	80	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
83	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 1	AREAS SERVICIOS INTERNOS	4.4	EXTINTOR	BUCKEYE	20 SHISHA ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65943323	81	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
84	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 1	AUDITORIO/ ESCENARIO	1.3. 4	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F6033826	82	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
85	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 1	AUDITORIO/CORREDOR DE ACCESO 2	1.3.10.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F66887207	83	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
86	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 1	AUDITORIO/HALL	1.3. 1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887193	84	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
87	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 1	AUDITORIO/HALL	1.3. 1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887205	85	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
88	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 1/ALA 2	HALL DE ACCESO ESCALERA 3C,N1	6.2.3.28	EXTINTOR	BUCKEYE	20 SHISHA ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65943312	86	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
89	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 2	OFICINA DE DIRECTOR	4.1.1.3.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887172	87	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
90	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 2	RECEPCION / SECRETARIA / ESPERA	4.4. 6	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65943314	88	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
91	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 2	CORREDOR N1. SE	6.2.2.21	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887210	89	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
92	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 2	CORREDOR N1. SE	6.2.2.21	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033753	90	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
93	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 2	CORREDOR N1. SE	6.2.2.21	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033799	91	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
94	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 2	CORREDOR N1. SE	6.2.2.21	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887164	92	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
95	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 2	CORREDOR N1. SO	6.2.2.20	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033819	93	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
96	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 3	SALA TEMPORAL (2/3)	2.1. 2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	6KG	-----	94	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
97	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 3	SALA TEMPORAL (2/3)	2.1. 2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033750	95	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
98	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 3	CORREDOR N1. SO	6.2.2.20	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979904	96	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
99	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 3	CORREDOR N1. SO	6.2.2.20	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887183	97	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
100	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 3	AREA DE VENTA	1.2.2.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033795	98	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA

INVENTARIO DE EXTINTORES DEL MUNA

ITEM	UBICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL BIEN								UNIDAD EJECUTORA 008	
	NIVEL	ALA	AMBIENTE	CÓDIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	CAPACIDAD	SERIE / DIMENSIONES	COD DE UBICACION EN PLANO	FECHA DE REVISIÓN	RESPONSABLE DE REGISTRO
101	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 3	AREA DE VENTA	1.2.2.2	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033822	99	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
102	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 3	CORREDOR N1. SO	6.2.2.20	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	CO2	ROJO	10 LBS	F65979944	100	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
103	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 3	HALL DE ACCESO ESCALERA 2A N1	6.2.3.23	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033824	101	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
104	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 4	CORREDOR N1. NO	6.2.2.23	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887194	102	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
105	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 4	CORREDOR N1. NO	6.2.2.23	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033816	103	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
106	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 4	CORREDOR N1. NO	6.2.2.23	EXTINTOR	BUCKEY	20 SHISHA ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65943313	104	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
107	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 4	HALL DE INGRESO DE PERSONAL	6.2.3.47	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033781	105	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
108	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 4	AREA DE MESAS (50 PERSONAS)	4.4.4.1.1	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887185	106	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
109	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 4	CORREDOR N1. NO	6.2.2.23	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887195	107	26/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
110	NIVEL 1 /MUSEO	ALA 4	HALL DE ACCESO ESCALERA 3D N1	6.2.3.30	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033810	108	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
111	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 3	NUCLEO PUBLICO N2	6.2.3.34	EXTINTOR	BUCKEY	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492714	109	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
112	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 3	ALAR	1.6	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65887147	110	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
113	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 3	ALAR	1.6	EXTINTOR	BUCKEY	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492493	111	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
114	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 3	ALAR	1.6	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033776	112	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
115	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 2	RESTAURANTE (AREA DE MESAS)	1.2.1.2	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033818	113	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
116	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 2	RESTAURANTE (AREA DE MESAS)	1.2.1.2	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65887156	114	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
117	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 2	RESTAURANTE (COCINA)	1.2.1.4	EXTINTOR	BUCKEY	WC2.5	ACE	ACERO	2.5 GNL	F58902212	115	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
118	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 1	FOYER N2	1.3.3.2	EXTINTOR	BUCKEY	20 SHISA	PQS	ROJO	10 LBS	F65943308	116	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
119	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 1	FOYER N2	1.3.3.2	EXTINTOR	BUCKEY	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492741	117	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
120	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 1	AUDITORIO (AREA DE PALCOS)	1.3.6.2	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65885627	118	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
121	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 1	AUDITORIO (AREA DE PALCOS)	1.3.6.2	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033807	119	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
122	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 1	AUDITORIO (AREA DE PALCOS)	1.3.6.2	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033777	120	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
123	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 1	AUDITORIO (AREA DE PALCOS)	1.3.6.2	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033754	121	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
124	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 4	CORREDOR N2. NO	6.2.2.32	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	2.5 GNLS	F65887208	122	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
125	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 4	BIBLIOTECA	1.4	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	6 KG	-----	123	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
126	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 1	ESCLUSA AREA TECNICA	1.3.5.4	EXTINTOR	BUCKEY	WM 250	H2O	BLANCO	2.5 GNLS	F58903335	124	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
127	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 4	BIBLIOTECA	1.4	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	-----	125	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
128	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 4	BIBLIOTECA	1.4	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	-----	126	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
129	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 4	BIBLIOTECA	1.4	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	-----	127	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
130	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 4	CORREDOR N2. NO	6.2.2.32	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887188	128	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
131	NIVEL 2/ MUSEO	ALA 4	PASILLO DE EVACUACION	6.2.2.33	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65887197	129	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
132	NIVEL 2/ MUSEO MEZANINE	ALA 1	CUARTO DE MAQUINAS	1.3.5.5	EXTINTOR	BUCKEY	456 10CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979899	130	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
133	NIVEL 2/ MUSEO MEZANINE	ALA 4	CUARTO DE EQUIPOS 3	0.2.13.4	EXTINTOR	BUCKEY	456 10CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492346	131	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
134	NIVEL 2/ MUSEO MEZANINE	ALA 2	CUARTO DE EQUIPOS 4	0.2.13.3	EXTINTOR	BUCKEY	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979881	132	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
135	NIVEL 2/ MUSEO MEZANINE	ALA 4	CUARTO DE EQUIPOS 2	0.2.13.5	EXTINTOR	BUCKEY	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979876	133	27/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
136	NIVEL 2/ MUSEO MEZANINE	ALA 4	CUARTO DE EQUIPOS 2	0.2.13.5	EXTINTOR	BUCKEY	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979922	134	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
137	NIVEL 1 /BLOQUE TÉCNICO	BT N1	CORREDOR ACCESO ESCALERA 7 N1. PLAZA	6.2.2.24	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033760	135	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
138	NIVEL 1 /BLOQUE TÉCNICO	BT N1	EXTERIOR	-----	EXTINTOR	BUCKEY	A-1505P	PQS-ABC	ROJO	125 LBS	B76754011	136	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
139	NIVEL 1 /BLOQUE TÉCNICO	BT N1	VESTIBULO BOLETERIA	6.2.3.32	EXTINTOR	BUCKEY	45610 - CD	Co2	ROJO	10 LBS	F56492402	137	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
140	NIVEL 1 /BLOQUE TÉCNICO	BT N1	EXTERIOR	-----	EXTINTOR	BUCKEY	A-1505P	PQS-ABC	ROJO	125 lbs	F46647156	138	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
141	NIVEL 1 /BLOQUE TÉCNICO	BT N1	HALL ASCENSORES N1 PLAZA	6.2.3.33	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033800	139	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
142	NIVEL 1 /BLOQUE TÉCNICO	BT N1	CORREDOR ACCESO ESCALERA 7 N1. PLAZA	6.2.2.24	EXTINTOR	BUCKEY	45610 - CD	CO2-8C	ROJO	10 LBS	F56492712	140	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
143	NIVEL 1 /BLOQUE TÉCNICO	BT N1	EXPLANADA DE TANQUES DE GLP Y COMBUSTIBLE	6.2.5.16	EXTINTOR	-----	-----	PQS	ROJO	30 LBS	SIN CODIGO	203	31/10/2023	
144	NIVEL 1 /BLOQUE TÉCNICO	BT N1	EXPLANADA DE TANQUES DE GLP Y COMBUSTIBLE	6.2.5.16	EXTINTOR	-----	-----	PQS	ROJO	30 LBS	SIN CODIGO	204	31/10/2023	
145	NIVEL 1 /BLOQUE TÉCNICO	BT N1	EXPLANADA DE TANQUES DE GLP Y COMBUSTIBLE	6.2.5.16	EXTINTOR	-----	-----	PQS	ROJO	10 LBS	SIN CODIGO	205	31/10/2023	
146	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEY	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65887159	141	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
147	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEY	20 SHISHA ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65943317	142	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA

INVENTARIO DE EXTINTORES DEL MUNA

ITEM	UBICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL BIEN								UNIDAD EJECUTORA 008	
	NIVEL	ALA	AMBIENTE	CÓDIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	CAPACIDAD	SERIE / DIMENSIONES	COD DE UBICACION EN PLANO	FECHA DE REVISIÓN	RESPONSABLE DE REGISTRO
148	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033802	143	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
149	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC		ROJO	10 LBS	F76033768	144	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
150	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033786	145	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
151	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033797	146	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
152	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC		ROJO	10 LBS	F76033789	147	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
153	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65887216	148	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
154	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65887212	149	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
155	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033771	150	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
156	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65887158	151	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
157	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887179	152	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
158	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO	1.2.5.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65885622	153	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
159	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CORREDOR PREVIO A CARGA Y DESCARGA N-1	1.2.5.7	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033775	154	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
160	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	ÁREA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	1.2.5.3	EXTINTOR	BUCKEYE	-----	-----	ROJO	10 LBS	-----	155	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
161	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CORREDOR PREVIO A CARGA Y DESCARGA N-1	1.2.5.7	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F76033783	156	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
162	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	TALLER DE MAQUETAS	4.4.1.3.9	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979946	157	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
163	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	PATIO DE SERVICIO N-1	5. 10	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979946	158	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
164	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	PATIO DE SERVICIO N-1	5. 10	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F55887189	159	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
165	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CORREDOR DE SERVICIOS N-1 AT&E	6.2.2.16	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492737	160	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
166	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CORREDOR DE SERVICIOS N-1 AT&E	6.2.2.16	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65887206	161	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
167	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	GRUPO ELECTROGENO	4.4.3.8	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	-----	162	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
168	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CUARTO EXTRACCION DE MONOXIDO	0.2. 19	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	-----	163	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
169	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	PASILLO TÉCNICO N-1 AT&E	6.2.2.12	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492715	164	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
170	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CORREDOR DE INGRESO DE PERSONAL	6.2.2.17	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033809	165	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
171	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	SALA DE RACKS	0.2. 10	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492713	166	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
172	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CASETA DE VIGILANCIA 3	4.4.2.5.3	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F65887206	167	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
173	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	ZONA DE CARGA Y DESCARGA DE ELEMENTOS Y PIEZAS DE MUSEO	3.1. 7	EXTINTOR	BUCKEYE	10 H1 SA80	PQS	ROJO	10 LBS	F65887190	168	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
174	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	GRUPO ELECTROGENO	4.4.3.8	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	NO TIENE CODIGO	169	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
175	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CORREDOR DE SERVICIOS N-1 AT & E	6.2.2.16	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	NO TIENE CODIGO	170	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
176	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	AIRE COMPRIMIDO	0.2. 5	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492709	171	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
177	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	PASILLO TECNICO N-1 AT & E	6.2.2.12	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2-BC	ROJO	10 LBS	F65979880	172	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
178	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	ALMACEN DE LOGISTICA	4.4.3.11	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	-----	173	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
179	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CORREDOR DE SERVICIOS N-1 AT & E	6.2.2.16	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2-BC	ROJO	10 LBS	F56492748	174	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
180	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	SUBESTACION MUSEO	0.2.3.1	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	SIN CODIGO	175	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
181	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	SALA DE BMS	-----	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033757	176	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
182	NIVEL -1/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	TALLER DE PINTURA	4.4.1.3.7	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887201	177	30/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
183	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CORREDOR DE SERVICIOS N-2 AT & E	6.2.2.6.5	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65887175	178	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
184	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CORREDOR DE SERVICIOS N-2 AT & E	6.2.2.6.5	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979945	179	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
185	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CUARTO DE BOMBAS	0.1. 6	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979928	180	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
186	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CORREDOR DE SERVICIOS N-2 AT & E	6.2.2.6.5	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033774	181	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
187	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CUARTO DE BOMBAS DE CLIMATIZACION	0.1. 9	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979900	182	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
188	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	TABLERO GENERAL	0.2. 6	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979901	183	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
189	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	DEPOSITO DE ESTACIONAMIENTO 02	0.2.8.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033759	184	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA

INVENTARIO DE EXTINTORES DEL MUNA

ITEM	UBICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL BIEN								UNIDAD EJECUTORA 008	
	NIVEL	ALA	AMBIENTE	CÓDIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	CAPACIDAD	SERIE / DIMENSIONES	COD DE UBICACION EN PLANO	FECHA DE REVISIÓN	RESPONSABLE DE REGISTRO
190	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	ZONA DE CARGA Y DESCARGA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.2. 2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	-----	185	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
191	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887204	186	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
192	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033814	187	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
193	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	CO2	PQS	ROJO	10 LBS	F65887199	188	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
194	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F56492711	189	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
195	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033784	190	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
196	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	45610 - CD	CO2	ROJO	10 LBS	F65979921	191	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
197	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033798	192	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
198	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F65885634	193	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
199	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033746	194	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
200	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033778	195	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
201	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS-ABC	ROJO	10 LBS	F76033767	196	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
202	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033790	197	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
203	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033745	198	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
204	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887148	199	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
205	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F65887173	200	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
206	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ESTACIONA.	ESTACIONAMIENTO N-2	1.2.5.2	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	10 LBS	F76033773	201	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA
207	NIVEL -2/ BLOQUE TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA	CUARTO DE BOMBAS DE CLIMATIZACION	0.1. 9	EXTINTOR	BUCKEYE	10HI-SA80-ABC	PQS	ROJO	9 KG	-----	202	31/10/2023	ANTONELLA TORRES/LESLIE MANTILLA